

कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, मेरठ ।

पत्र संख्या-सीएनओ/मित/१६ दिनांक, तितम्बर ६, १९९६/२०२२

सेवा में,

प्रधानाचार्य

डी. ए. बी. पब्लिक स्कूल

बागपत, मेरठ ।

विशेष: आपके कालेज परिसर हेतु अनापत्त प्रमाण-पत्र का दिया जाना ।

कृपया आपके पत्र दिनांक ६-१-९६ के साथ प्राप्त डी. ए. बी. पब्लिक स्कूल मेरठ रोड बागपत का प्रिण्ट एवं फोटोग्राफ का अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से चेक किया गया तो सन्तोषजनक पाया गया ।

अतः आपके स्कूल परिसर को निम्नलिखित सुझावों को के साथ अग्नि शमन अनापत्त प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है ।

- १-स्कूल परिसर के भवन में एक ही जीना दर्शाया गया है भविष्य में जब क अब सत बढ़ाये जायें तो उसका पुनः अनापत्त प्रमाण-पत्र लेना होगा
- २-सीओट्ट स्वसटिंग ग्यार धमता ५.७ फीट नीचे हेतु एक अटल
- ३-वाटर सीओट्ट स्वसटिंग ग्यार धमता १ ली० कार्यालय हेतु एक अटल
- ४-डाई केमिकल फायर स्वसटिंग ग्यार धमता ५.७ फीट नीचे अटल

असोचा स्थापित किये गये अग्नि शमन उपकरणों का प्रा वधि हाईड्रो जिक प्रेसर टैटल अग्नि शमन विभाग से कराना आवश्यक होगा



Principal


D.A.V. PUBLIC SCHOOL

BAGHPAT (U.P.)

Principal

D. A. V. Public School

Baghpat (U. P.)

  
डी. ए. बी. पब्लिक स्कूल  
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी,  
मेरठ ।  
१६